

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна перехідна 1 кВ (4П+3Б)Стп 1 (35..240)
(Cable transition joint 1 kV (4P+3B)Stp 1 (35..240))

з'єднувальна термоусаджувальна для переходу з 3-х жильного кабелю у алюмінієвій оболонці на 4-х жильний кабель з пластмасовою ізоляцією до 1 кВ

№	Перелік комплектуючих	(4П+3Б)Стп 1 35-50	(4П+3Б)Стп 1 70-120	(4П+3Б)Стп 1 150-240
1	Перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна на 3 пальці, шт	1	1	1
2	Перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна на 4 пальці, шт	1	1	1
3	Манжета для ізолювання гільзи 40/10x6,7 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт	4		
4	Манжета для ізолювання гільзи 48/12x6,7 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт		4	4
5	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 20/7x2,2 (300мм) , шт	8		
6	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 25/10x2,2 (300мм) , шт		8	
7	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 32/12x2,2 (300мм) , шт			8
8	Труба захисний кожух 60/16x6,5 (1250мм) , шт	1		
9	Труба захисний кожух 115/25x6,5 (1250мм) , шт		1	1
10	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ-4 (стрічки 4 шт), компл	1	1	1
11	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
12*	Дріт мідний для з'єднання оболонки кабелю з нульовою жилою, шт	1	1	1
13	Припій А, кг	0,05	0,05	0,05
14	Припій ПОС 30, кг	0,1	0,1	0,1
15	Жир паяльний, кг	0,025	0,025	0,025
16	Дріт оцинкований, м	2	2	2
17	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
18	Гільза з'єднувальна 4-х болтова, шт	4	4	4
19	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
20	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
21	Упаковка, шт.	1	1	1
* Переріз мідного дроту для з'єднання оболонки кабелю з нульовою жилою залежить від перерізу кабелю і токового навантаження нульової жили				